

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Riqualificazione Antincendio Residenza Universitaria San Marco


**COMMITTENTE:** D.S.U. Siena

**IMPRESA:** Citis Soc. Coop.

**Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Silvia Biagi

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>  <b>&lt;nessuna&gt; (SpCat 0)</b>							
1 / 66 TOS23_06.10 5.132.021 20/10/2023	Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC posa in opera plafoniere wc ristrutturazione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
	<b>RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO (SpCat 1)</b> <b>OPERE EDILI (OG1) (Cat 2)</b> <b>Cartellonistica (SbCat 1)</b>							
2 / 61 16.01.0350.0 03 20/10/2023	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 370x370 - d = m 16. sono compresi i cartelli indicatori relativi alla colonna a secco					40,00		
	SOMMANO cad					40,00		
3 / 62 N08_PE 20/10/2023	Stampa in formato A3 planimetrie di evacuazione in formato A3 a colori compresa la plastificazione e l'apposizione a muro in corrispondenza delle vie di esodo. aree comuni per camere formato					15,00 34,00		
	SOMMANO cadauno					49,00		
	<b>Porte, infissi (SbCat 3)</b>							
4 / 63 16.02.0070.0 05 20/10/2023	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. per porte nuove elencate sopra per porte delle camere rif cod 39 .x.y in planimetria					33,00		
	SOMMANO cad					33,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>Assistenze (SbCat 5)</b>							
5 / 64 TOS23_01.F 04.004.004 20/10/2023	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo varie riprese pareti doppia faccia pareti singola faccia placcature controsoffitto	17,00 11,00 40,00 4,00	2,00 2,00 2,00 2,00	2,000 2,000 2,000 2,000		40,00 68,00 44,00 160,00 16,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>328,00</b>		
	<b>IMPIANTI MECCANICI (OS3) (Cat 3) Colonna a Secco (SbCat 7)</b>							
6 / 65 16.01.0170.0 01 20/10/2023	ESTINTORE DI TIPO CARRELLATO. Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore carrellato a polvere da Kg 30 - classe ABIC - pressurizzato. cod. 60.0.01, 60.1.01, 60.2.01, 60.3.01					4,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>4,00</b>		
	Data, 20/10/2023  C.I.T.I.S. Soc. Coop. S.S. 77 Ponente, 37 c/d 53100 SIENA P.IVA 08132140526  <b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Andrea Lenzi  							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							