



Prot. n. DSU-PI-519 del 29/07/2020

*Spett.le*  
**Azienda Regionale DSU Toscana**  
Lotto 2 Pisa  
*Piazza dei Cavalieri, 6*  
5 6 1 2 6 – P I S A  
*Alla c.a. di Cristina Agostini*

**Oggetto:** Offerta per un intervento di miglioria tecnologica presso RSU Buti - Pisa (Art. 31 lettera B 475/78) – Installazione impianto trattamento acqua e riparazione caldaie

A seguito della segnalazione di mancanza di acqua calda presso la Residenza Buti, abbiamo riscontrato il guasto dei tre scaldacqua istantanei. La causa della rottura di tali apparecchiature è dovuta alla mancanza di adeguato impianto di trattamento acqua nella struttura, che comporta l'ingresso di acqua non addolcita negli scaldacqua causando, dopo poco tempo (da quando la struttura è aperta è già la terza/quarta volta che accade), l'usura dei componenti interni ed il blocco dell'apparecchiatura.

Tale problematica era già stata segnalata più volte, consigliando vivamente l'installazione di un addolcitore. L'ultima volta che è accaduto tale guasto risale a circa 1 anno fa, a cui seguì una nostra comunicazione al Servizio Tecnico dicendo che se non provvedevano a fare installare l'addolcitore, al successivo guasto per il medesimo problema avremmo inoltrato l'offerta per la riparazione degli scaldacqua.

Pertanto, visto la situazione attuale, siamo a rimettere la nostra offerta per il seguente lavoro:

- Fornitura e posa di addolcitore.
- Riparazione dei 3 scaldacqua.

Facciamo presente che se non viene installato l'addolcitore il centro assistenza non riconosce la garanzia dei ricambi degli scaldacqua che saranno sostituiti.



Di seguito l'offerta proposta.

Rif. Prezziario Reg. '20	Descrizione	u.m.	q.tà	Prezzo unitario con sconto 28% su spese e utili (€)	Prezzo totale (€)
NP ID-213	Installazione di impianto trattamento acqua e riparazione dei 3 scaldacqua	a corpo	1,00	9.687,54	9.678,54

Totale offerto iva esclusa (€) **9.678,54**

arrotondamento (€) **0,54**

Totale offerto iva esclusa (€) **9.678,00**

- E' escluso tutto quello non espressamente descritto sopra, l'IVA e qualsiasi opera edile

In attesa di Vostra accettazione (per e-mail all'indirizzo [t.cambi@senafm.it](mailto:t.cambi@senafm.it) o [n.pifferi@senafm.it](mailto:n.pifferi@senafm.it)) rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti Saluti

Per l'ATI  
Il Responsabile di Area  
Geom. Nicola Pifferi