



AATI/Servizio Tecnici Manutentivi  
BIN

**Oggetto: RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA CALAMANDREI POSTA IN VIALE MORGAGNI A FIRENZE.**

**VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE**

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016 e ss.mm.

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di maggio (12/05/2022), presso la sede legale di Firenze, Viale Gramsci, 36 – nei locali del Servizio Tecnico; la sottoscritta Barbara Innocenti in qualità di RUP dell'appalto per i lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto idrico antincendio della residenza universitaria Calamandrei posta in viale Morgagni – Firenze, ha esaminato il progetto definitivo redatto dal progettista Per. Ind. Marco Stupani iscritto all'Albo dell'ordine dei Periti Industriali di Firenze con n. 1465 in possesso dei i requisiti previsti dall'art.24 comma 5 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., per verificare la documentazione del progetto dei lavori in oggetto, presentato a mezzo email, alla scrivente.

Premesso che, l'intervento si rende necessario in quanto a causa della vetustà dell'impianto, negli anni si sono verificate a più riprese delle perdite d'acqua dal circuito idrico dell'impianto, di volta in volta ripristinate. In seguito all'ennesima perdita d'acqua, dovuta ad una probabile rottura in una parte del circuito non ispezionabile, sono stati eseguiti sezionamenti e relativi allacci provvisori. Alla luce della situazione attuale dell'impianto, si rende improrogabile un ripristino risolutivo del circuito idrico dell'impianto antincendio mediante il rifacimento delle tubazioni, compresa la realizzazione di una nuova dorsale di distribuzione con l'installazione di un nuovo attacco motopompa VVF e lo spostamento di alcuni idranti.

**VERIFICA**

Ai sensi dell' art. 26 del DL 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto alla verifica della documentazione progettuale la quale, con riferimento agli aspetti di controllo di completezza, coerenza, sicurezza nell'esecuzione dell'opera, adeguatezza dei prezzi unitari, manutenibilità dell'opera, ha portato ad accertare positivamente la documentazione, anche in virtù della tipologia dell'intervento che andremo a realizzare.

Sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti di cui all' art. 26 del DL 50/2016 e ss.mm. del progetto, effettuate dalla sottoscritta Geom. Innocenti Barbara, dipendente di questa Azienda, e R.U.P dell'appalto, dichiara che il progetto redatto può ritenersi

**VALIDO**

in rapporto alla tipologia, categorie, entità e importo dell'intervento.

La documentazione As-built verrà consegnata alla fine dei lavori.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Barbara Innocenti